兰州市省级生态环境保护督察
交办编号 301
环境信访问题销号备案表

基本情况	问题编号	编号 301
	交办问题	万众水务工程有限责任公司在杨家湾村大河湾处建厂盖房，安装大型碎石设备，近五辆挖沙船只在区政府资 200 余万元建设的防洪河堤附近及杨家湾村农灌泵站附近以疏通河道为由进行采砂等经营活动，由于基部砂石缺失，造成部分河堤坍塌，泵站取水区域变形，严重影响杨家湾村河堤防洪安全及农业灌溉，河堤及泵站安全隐患，给杨家湾村、青山村村委会及村民造成严重经济损失。经兰州市水运管理局等相关部门督查，要求其停止作业，但兰州万众水务工程有限公司在停止作业二十天后再次开始违法采砂侵毁河坝等经营活动，致使无法保证农灌正常运转，严重影响了我街杨家湾村、青山村村民正常的生产生活，现恳请区政府予以协调级相关职能部门对兰州万众水务工程有限公司的违法行为予以制止。
	整改责任单位	兰州市水务局
	整改目标	高标准办理信访案件，让群众满意。
	整改措施	开展现场核查，办理反映情况。

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>整改进展情况</td><td>根据信访投诉内容，兰州市水务局安排技术人员分别于 2022 年 4 月 29 日、5 月 4 日到现场核实检查，堤防完好无损，两侧均为农田，堤防运行正常。堤防全段河道范围内未见采砂船舶，河道滩地未见挖掘机械。</td></tr>
<tr><td>整改公示情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">整改责任单位整改结论</td><td>该项问题已完成整改

整改责任单位（盖章）
2022年 6 月 23日</td></tr>
<tr><td colspan="2">本级督导单位意见</td><td>该项问题已完成整改

本级督导单位：市级部门为本单位，区县为具体办理案件的区县部门所对应市级行业主管部门
本级整改督导单位(盖章)
年　　月　　日</td></tr>
</table>

本级整改办公室主要负责人销号意见	同意该问题予以销号 市整改办负责 本级整改办公室主要负责人(签字) 年　　月　　日
本级整改办公室销号意见	同意该问题予以销号 市整改办负责 整改责任单位(盖章) 年　　月　　日

兰州市
省级生态环境保护督察交办第301号
环境信访问题销号资料

甘肃省兰州市

2022年6月21日

目　录

1. 省级生态环境保护督察交办第 301 号环境信访问题办理情况的报告。
2. 省级生态环境保护督察交办第 301 号环境信访问题单位自查情况的说明及相关资料。
3. 省级生态环境保护督察交办第 301 号环境信访问题市级销号情况的说明及相关资料。
4. 其他相关资料

省级生态环境保护督察交办第301号环境信访问题办理情况的报告

一、案件内容

万众水务工程有限责任公司在杨家湾村大河湾处建厂盖房，安装大型碎石设备，近五辆挖沙船只在区政府资200余万元建设的防洪河堤附近及杨家湾村农灌泵站附近以疏通河道为由进行采砂等经营活动，由于基部砂石缺失，造成部分河堤坍塌，泵站取水区域变形，严重影响杨家湾村河堤防洪安全及农业灌溉，河堤及泵站安全隐患，给杨家湾村、青山村村委会及村民造成严重经济损失。经兰州市水运管理局等相关部门督查，要求其停止作业，但兰州万众水务工程有限公司在停止作业二十天后再次开始违法采砂侵毁河坝等经营活动，致使无法保证农灌正常运转，严重影响了我街杨家湾村、青山村村民正常的生产生活，现恳请区政府予以协调级相关职能部门对兰州万众水务工程有限公司的违法行为予以制止。

二、办理情况

杨家湾段堤防位于黄河左岸城关区青白石街道杨家湾村段，西起石台沟跨沟桥，东至杨家湾黄河特大桥东 280m 处，长度1540m。该段堤防于2018年4月开工建设，2020年11月30日完工。设计防洪标准为百年一遇，对应流量 6500m^3/s。根据信访投诉内容，兰州市水务局安排技术人员分别于 2022 年 4 月29 日、5 月 4 日到现场核实检查，堤防完好无损，两侧均为农田，堤防运行正常。堤防全段河道范围内未见采砂船舶，河道

滩地未见挖掘机械。

三、整改成效

该问题已办结。

省级生态环境保护督察交办第301号环境信访问题单位自查情况

一、案件内容

万众水务工程有限责任公司在杨家湾村大河湾处建厂盖房，安装大型碎石设备，近五辆挖沙船只在区政府资200余万元建设的防洪河堤附近及杨家湾村农灌泵站附近以疏通河道为由进行采砂等经营活动，由于基部砂石缺失，造成部分河堤坍塌，泵站取水区域变形，严重影响杨家湾村河堤防洪安全及农业灌溉，河堤及泵站安全隐患，给杨家湾村、青山村村委会及村民造成严重经济损失。经兰州市水运管理局等相关部门督查，要求其停止作业，但兰州万众水务工程有限公司在停止作业二十天后再次开始违法采砂侵毁河坝等经营活动，致使无法保证农灌正常运转，严重影响了我街杨家湾村、青山村村民正常的生产生活，现恳请区政府予以协调级相关职能部门对兰州万众水务工程有限公司的违法行为予以制止。

二、办理情况

该问题已办结。

三、自查情况

根据信访投诉内容，兰州市水务局安排技术人员分别于2022年4月29日、5月4日到现场核实检查，堤防完好无损，两侧均为农田，堤防运行正常。堤防全段河道范围内未见采砂船舶，河道滩地未见挖掘机械。

附：自查照片、表格等相关支撑性材料（照片全部为彩色）

附件：兰州市城关区青白石杨家湾村段新建堤防现状照片

22
北
黄河左岸城关区青白石杨家湾村段新建堤防